


火気使用箇所詳細図①(〇〇商店)


記載例

図面には方位を記入

火気使用箇所ごとに1部ずつ詳細図を作成する



通路側



・火気使用器具を設置する床又は台については金属以外の遮熱性を有する準不燃材以上の性能を有する材料を使用する
 ※厚さ9mm以上のプラスチックボード等
 ・火気使用器具から不燃材以外の壁や、可燃性の物品までは規定の距離を設け、距離を設けるのが困難な場合は、不燃材若しくは防熱板で囲う

凡例	
消 消火器	— 不燃材料(プラスチックボード9.5mm)
バ 水バケツ ガスホース
ボ ガスボンベ(8kg)	—— 紅白幕(防災)
コ ガスコンロ	

※備考

不燃材等の仕様や火気使用箇所からの安全距離、ボンベの固定措置等について記載

- ・コンロは下面及び三方を不燃材料(プラスチックボード:9.5mm以上)で囲み使用します。
- ・火気使用箇所から可燃性の物品まで火災予防上安全な距離をとります。
- ・ボンベは固定措置をとります。